

Międzyrzecz, 2014-10-16

BIP n/a

Antoni Tkocz
Radny Rady Miejskiej
w Międzyrzeczu

Znak sprawy: BR.0003.339.2014

Odpowiadając na interpelację numer BR.0003.339.2014 z 17 września br. (data wpływu: 22.09.2014 r.) dotyczącą zainstalowania lampy oświetleniowej obok parkingu przy bloku nr 9 na Osiedlu Centrum informuję, że zainstalowanie choćby jednego punktu świetlnego we wnioskowanym przez Pana miejscu wymaga budowy nowej linii kablowej nn-0,4 kV oświetlenia drogowego, bowiem na przedmiotowym odcinku drogi brak jest napowietrznych urządzeń elektroenergetycznych, umożliwiających montaż opraw oświetleniowych w ramach uzupełnienia sieci.

W związku z powyższym roboty takie stanowią będą zadanie inwestycyjne, wymagające w pierwszej kolejności sporządzenia dokumentacji projektowej oraz dopełnienia wszelkich procedur wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a także prawa budowlanego oraz prawa zamówień publicznych.

Dlatego zadanie inwestycyjne, polegające na budowie linii kablowej nn-0,4 kV oświetlenia drogowego w ciągu odcinka drogi gminnej miejskiej nr 102124 F – Osiedle Centrum w Międzyrzeczu zostało zgłoszone do projektu budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2015.

Przy okazji nadmieniam, że temat budowy linii kablowej nn-0,4 kV oświetlenia drogowego wzdłuż drogi gminnej na Osiedlu Centrum po raz pierwszy był analizowany w kwietniu 2012 r. i został ujęty do projektu budżetu na rok 2013, jednak uchwałą Rady Miejskiej w Międzyrzeczu nie wszedł do realizacji.

Otrzymują:

1. Adresat
2. Biuro Rady
w miejscu
3. Wydział OA
w miejscu
4. aa (WGK.7021.3.30.2014)

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Ryszard Szymański
SEKRETARZ GMINY

BIURO RADY
WPEŁNIŁO

Dnia 20.10.2014r. /y