

Bz. 0003. 208. 2012

Radny

Międzyrzecz, dnia 12.11.2012 r.

Jerzy Gądek

INTERPELACJA - ZAPYTANIE

URZĄD MIEJSKI MIĘDZYRZECZ
15 - 11 - 2012
WPEŁNĘŁO - NR.....
Ilość załączników (kartek):

Skierowane do Pana Tadeusza Dubickiego – Burmistrza Międzyrzecza

w sprawie **dokonania badań kontrolnych przez inwestora remontu ul. Waszkiewicza.**

TREŚĆ INTERPELACJI - ZAPYTANIA

W nawiązaniu do mojego Zapytania z dnia 29.X.2012 r. oraz Interpelacji z dnia 08.XI.2012 r. pragnę poinformować Pana, że w dniu dzisiejszym wspólnie z radnym Eugeniusz Sawińskim w obecności osoby posiadającej uprawnienia drogowe dokonaliśmy oględzin remontowanego odcinka ul. Waszkiewicza.

Osoba posiadająca uprawnienia drogowe potwierdziła, że moje wcześniejsze zastrzeżenia do jakości wykonanych robót są w pełni uzasadnione.

Widoczne gołym okiem są:

- miejsca z rozsegregowaną masą (rakowiny)
- źle wykonane połączenia technologiczne
- źle osadzone studzienki
- po niewielkim opadzie z dnia wczorajszego występują w kilku miejscach zastoiska wodne na warstwie ścieralnej co świadczy o nierównościach podłużnych
- bardzo duże zabrudzenie warstwy ścieralnej substancjami ropopochodnymi

Do dnia dzisiejszego otrzymałem odpowiedź na moje Zapytanie, czyli wyniki badań. Są one wręcz wzorcowe, lecz dotyczą tylko warstwy ścieralnej SMA – a próbki do badań powinny być pobrane ze wszystkich trzech warstw. Nie otrzymałem odpowiedzi na Interpelację.

W świetle wyżej opisanych uwag dot. jakości prac uważam, że mój wniosek o pilne dokonanie badań kontrolnych jest jak najbardziej uzasadniony i dlatego też ponownie proszę Pana Burmistrza, aby gmina Międzyrzecz jako inwestor, nie opierała się tylko na badaniach dokonywanych na zlecenie wykonawcy remontu. Uważam, że należy dokonać również kontrolnych badań zleconych dla niezależnego laboratorium akredytowanego - innego niż te, które wykonuje badania dla wykonawcy remontu.

Wnoszę o pilne dokonanie przez gminę w ramach nadzoru inwestorskiego następujących badań kontrolnych :

1. Badanie szczepności.
2. Badanie zagęszczenia i ilości wolnych przestrzeni.
3. Badanie zawartości asfaltu w masie.
4. Pomiar grubości trzech warstw.

Podpis.....



Proszę o ustosunkowanie się do interpelacji, zapytania i poinformowanie radnego na piśmie o sposobie załatwienia sprawy w terminie 30 dni – interpelacja, 14 dni - zapytanie. Kopię udzielonej radnemu odpowiedzi proszę przekazać do Biura Rady powołując się na numer interpelacji, zapytania.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Maciej Rębacz